

Veel gestelde vragen bij L3G 06.05.C.16 Veiligwerkvergunning voorbereiding

(ex procedure 02.01)

Vragen

-
- [V.1](#) Wat gebeurt er als ik mijn vergunning niet voor 14.00 aangevraagd heb?
-
- [V.2](#) Hoe kan de gatekeeper vergunningen voor 16.00 uur goedkeuren als ES&S /DTA de vergunningen ook pas om 16.00 uur doorgezet moeten hebben?
-
- [V.3](#) Welk proces moet ik volgen om een E-job aan te vragen?
-
- [V.4](#) Wijkt het vergunningen proces tijdens een turnaround af?
-
- [V.5](#) Mag een persoon de totale vergunningvoorbereiding voor zijn rekening nemen?
-
- [V.6](#) Wat is een afdelingsoverschrijdende vergunning?
-
- [V.7](#) In welke gevallen kan ik een meerdaagse vergunning gebruiken?
-

Antwoorden

-
- A.1** Je verstoort hiermee het werkproces. Iedere groep die zijn specifieke inbreng moet doen zal later aan de slag kunnen. Het kan betekenen dat je geen vergunning krijgt voor de volgende werkdag.
-
- A.2** Om het proces sluitend te krijgen moet iedereen tijdig zijn voor te bereiden vergunningen doen. Voor de gatekeeper betekent dat, dat hij rond 16.00 uur nogmaals moet kijken of er vergunningen zijn nagekomen.
-
- A.3** Het standaard veilig werk vergunningen proces. Het Webpermit is zo gemaakt dat ook E-jobs op dezelfde manier behandeld kunnen worden. Wel moet bij de aanvraag een vinkje gezet worden bij E-job om kenbaar te maken dat het om een spoedklus gaat. De tijden waarvoor een vergunning aangevraagd moet worden gelden niet voor E-jobs . De vergunning moet zo snel mogelijk aangevraagd worden.
-
- A.4** Tijdens een turn-around kunnen andere tijden gelden waarvoor vergunningen aangevraagd, goedgekeurd en afgehaald moeten worden. Dit moet dan in het VGM-plan worden vastgelegd.
-
- A.5** Dit mag alleen voor E-jobs. De vergunningverlener mag zowel de aanvraag als de Maintenance (of Constructie) voorbereiding en de plant voorbereiding doen.
In alle andere gevallen mag de plant voorbereiding niet door dezelfde persoon gedaan worden als de Maintenance voorbereiding.
-
- A.6** Hiervan is sprake als er werkzaamheden worden uitgevoerd in opdracht van een afdeling op de (gedeelde) locatie van/met een andere afdeling. Dit is bijvoorbeeld het geval bij werkzaamheden in pijpenbruggen of werkzaamheden nabij het spoor.
-

Vervolg op volgende pagina

Antwoorden, Vervolg

A.7 Bekijk de volgende voorbeelden eens.

Type werkzaamheden	Benodigde vergunning
Zelfde werkzaamheden aan een toren die in twee ploegen over meerdere dagen worden uitgevoerd.	2 meerdaagse vergunningen, 1 voor elke ploeg
Stellingbouw naast toren gedurende 2 weken door dezelfde ploeg. In het weekend wordt niet gewerkt.	2 meerdaagse vergunningen, 1 voor elke week
Stellingbouw op 4 verschillende plaatsen in de plant door dezelfde mensen, gedurende 3 dagen.	1 meerdaagse vergunning voor 3 dagen
Groepje mensen werkt meerdere dagen aan 1 klus maar heeft elke dag een andere groepsleider.	Iedere dag een nieuwe vergunning

De werkzaamheden moeten soortgelijk zijn (d.w.z. risico's en beschermingsmaatregelen dezelfde) en duidelijk omschreven zijn. Dit geldt ook voor de locatie waar de werkzaamheden worden uitgevoerd. "Diverse werkzaamheden in Ethylene-2" is dus niet toegestaan.

Goedkeuring

Naam: U377060
Datum: 16-01-2017
MOC: [EH&STNZ2016120004](#)

Document historie

Overzicht van tenminste de laatste 3 wijzigingen van dit document, inclusief alle wijzigingen van de afgelopen 6 maanden. De meest recente wijziging staat bovenaan.

Datum	Naam	Wijzigingen
29 januari 2019	Nd09252	Namen vervangen door mannummers i.v.m. privacywetgeving
16 januari 2017	u385367	Verwijzing naar "Fast lane" verwijderd ivm het niet in lijn zijn met de Safe Work Permit standaard.
19 november 2014	U762610	Vraag 8 toegevoegd: gebruik scanner in webpermit toegevoegd.
4 november 2014	U783194	Aanpassing header en titel; ODMS nr toegevoegd. EHS2014090031
27 februari 2014	U392567	Document gereviewd, geen opmerkingen
Februari 2009		Document gecreëerd