

L3G_06.05.C.06_Graafwerk_Bijlage4_Graafwerk_checklijst

Doel Deze checklijst wordt gebruikt door _____ om de volgende werkzaamheden uit te voeren:

Graafwerkzaamheden.

De afspraken die door de Toezichthouder graafwerk en de contractorfirma zijn gemaakt, moeten in de onderstaande checklijst worden vastgelegd.

Checklijst wordt afgetekend en ondertekend door de Toezichthouder graafwerk.

Toepassing Deze checklijst wordt gebruikt om vooraf goedkeuring te krijgen van de Toezichthouder graafwerk over de tenemen actie die benodigd zijn voor het uitvoeren van de graafwerkzaamheden.

Checklijst zal in het bezit moeten zijn bij de contractorfirma die genoemde activiteit zal uitvoeren en dient beschikbaar te zijn bij het verlenen van de vergunning.

Checklijst Graafwerkzaamheden

	Actie	Initiaal
<input type="checkbox"/>	Locatie graafwerkzaamheden: _____	
<input type="checkbox"/>	Is de locatie van de graafwerkzaamheden duidelijk	
<input type="checkbox"/>	Is het "graafvoorbereiding document" goedgekeurd? Dit moet in hardcopy aanwezig zijn op de werklocatie	
<input type="checkbox"/>	Zijn de gevaren m.b.t. materiaal in ondergrondse leidingen of kabels bekend? Gevaar: <input type="checkbox"/> Chemische stoffen <input type="checkbox"/> Temperatuur <input type="checkbox"/> Druk <input type="checkbox"/> Elektriciteit <input type="checkbox"/> Anders: _____ Beschrijf de toegepaste methode(s) om gevaren te beheersen: _____ _____ _____	

<input type="checkbox"/>	<p>Indien de uitgraving gelijk of dieper is dan 1 meter, beschrijf de gebruikte bescherming tegen instorten als werknemers de uitgraving betreden:</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Schuine wanden<input type="checkbox"/> Treden aanbrengen<input type="checkbox"/> Schotten<input type="checkbox"/> Anders: _____ <p>Indien NEE, heeft de bevoegde persoon voor graafwerkzaamheden vastgesteld dat er geen kans is op instorting als werknemers de uitgraving betreden?</p>	
<input type="checkbox"/>	<p>Indien de uitgraving gelijk of minder diep is dan 1 meter, moet de bevoegde persoon voor graafwerkzaamheden vaststellen dat er geen kans is op instorting als werknemers de uitgraving betreden?</p>	
<input type="checkbox"/>	<p>Als de uitgraving grenst aan een constructies; b.v. een gebouw, muur, elektriciteitsmast? Beschrijf dan de methode om de aangrenzende constructie te ondersteunen:</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Beschoeiing<input type="checkbox"/> Onderbouwning<input type="checkbox"/> Ondersteuning<input type="checkbox"/> Verwijdering<input type="checkbox"/> Anders: _____	
<input type="checkbox"/>	<p>Beschrijf de afzettingen of andere methode(s) die gebruikt moeten worden om de toegang tot het werkgebied te beperken:</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Afzetlint<input type="checkbox"/> Afzettingen<input type="checkbox"/> Gemarkeerd werkgebied<input type="checkbox"/> Veiligheidswacht<input type="checkbox"/> Gids<input type="checkbox"/> Anders: _____ <p>De methodes moeten worden beschreven in SECTIE I van de VVV</p>	
<input type="checkbox"/>	<p>Zijn er "Lokale wettelijke eisen van toepassing zoals aangegeven door de bevoegd persoon" voor de graafwerkzaamheden?</p> <p>Als er Lokale wettelijke vereisten van toepassing zijn, beschrijf en voeg de methodes om aan de toepasselijke vereisten te voldoen.</p> <p>Lokale Vereisten: _____ Methode: _____</p> <p>Lokale Vereisten: _____ Methode: _____</p> <p>Lokale Vereisten: _____ Methode: _____</p> <p>De lokale toepasselijke vereisten moeten worden beschreven en toegevoegd aan de VVV</p>	
<input type="checkbox"/>	<p>Is de KLIC-melding voor mechanische graafwerk aanwezig indien nodig?</p>	

<input type="checkbox"/>	Beschrijf de Milieuoverwegingen en de nemen beheersmaatregel(en): Milieuoverwegingen: _____ _____ beheersmaatregel(en): <input type="checkbox"/> Waterafvoer <input type="checkbox"/> Grondverplaatsing/-opslag <input type="checkbox"/> Minimaliseren van stof <input type="checkbox"/> Anders: _____	
<input type="checkbox"/>	Beoordeel of er door graafwerkzaamheden valgevaren volgens valpreventie beleid ontstaan? Geef aan of sectie VIII - valpreventie van de VVV aangevuld moet worden <input type="checkbox"/> Ja	
<input type="checkbox"/>	Geef de Inspectie frequentie aan voor de inspecties Inspectie Frequentie: _____	
<input type="checkbox"/>	Zijn er voor deze graafwerkzaamheden actuele technische tekeningen beschikbaar? De tekeningen moeten aanwezig zijn op de werklocatie.	

Naam van Toezichthouder graafwerk: _____

Datum: _____

Handtekening:

L3G_06.05.C.06_Graafwerk_Bijlage4_Graafwerk_checklijst

Toetsing

Deze checklijst is getoetst als de beste werkwijze voor de betreffende taak door:

(Naam/Functie)

(Datum)

Goedkeuring

Naam: U361100

Datum: 06-07-2023

MOC: [EH&STNZ2023040008](#)

Document historie

Hieronder staan tenminste de laatste drie wijzigingen van dit document, inclusief alle wijzigingen gedurende de laatste drie maanden..

Datum	ID nummer	Wijziging
6 juli 2023	U398275	Nieuwe checklijst ivm invoeren eSWP Tool