

### L3G 06.05.C.02 - Veilig entree, Bijlage 5 Berekeningstool

Metrische eenheden		Aantal luchtverversingen per uur <b>(minimaal vijf geadviseerd)</b>		Geschatte tijd voor één luchtverversing (minuten)
2000	← Vul de capaciteit van de blower/air mover in (m <sup>3</sup> /uur)	71		1
28,3	← Vul het volume van de besloten ruimte in (m <sup>3</sup> )			

	<b>Geschatte tijd voor vijf luchtverversingen (minuten)</b>
	<b>4</b>

<b>Document historie</b>	Overzicht van tenminste de laatste 3 wijzigingen van dit document, inclusief alle wijzigingen van de afgelopen 6 maanden. De meest recente wijziging staat bovenaan			
	<b>Datum</b>	<b>Naam</b>	<b>Wijzigingen</b>	<b>MOC</b>
	31-1-2020	U385367	Nieuw document n.a.v. streamline.	<a href="#">EH&amp;STNZ2020010001</a>