

L3G 06.05.C.13 – Veiligstellen van energiebronnen (Rode Labels) - Bijlage 10 - Top 10 Checklist

De onderstaande tabel geeft tien aandachtspunten weer waarna gekeken kan worden bij het beoordelen van een taak waarbij werkzaamheden worden uitgevoerd aan een veiliggesteld systeem. Indien tijdens het beoordelen van de taak onacceptabel gedrag wordt geconstateerd, dienen direct de werkzaamheden te worden opgeschort en contact te worden opgenomen met de betrokken medewerkers en de contactpersoon van de afdeling.

Afdeling:

Datum:

Item #	Vraag	Opmerkingen	Referentie
<i>Vragen 1 – 5 zijn van toepassing voor het Rode Label Master systeem, het Individuele Rode Label systeem (als stand-alone systeem) en de Energy Control Operating Procedure (ECOP)</i>			
1.	Zijn alle energiebronnen geïdentificeerd en veiliggesteld?		Vereiste 26.A en 26.B Vereiste 5.D
2.	Is het systeem vrij van materiaal en/of energie?		Vereiste 26.F.iii Vereiste 5.E.iii
3.	Zijn alle isolatiemiddelen beschermd tegen onbedoelde bediening (Eén-Plus)?		Vereiste 16.D Vereiste 5.E.iv
<i>Vragen 4 – 5 zijn van toepassing voor het Rode Label Master systeem en het Individuele Rode Label systeem (als stand-alone systeem)</i>			
4.	Hebben zowel de veiligsteller als de onafhankelijke reviewer de veiligstelling gecontroleerd en is dit gedocumenteerd?		Vereiste 26.F Vereiste 27.B
5.	Hebben alle isolatiemiddelen een Afdelings Rood Label?		Vereiste 3.A Vereiste 4.A
<i>Vragen 6 – 7 zijn van toepassing voor het Rode Label Master systeem</i>			
6.	Hebben alle medewerkers de veiligstelling geaccepteerd voordat de werkzaamheden zijn begonnen?		Vereiste 30.A
7.	Is het Rode Label Wijzigingsformulier gebruikt om een wijziging aan een actieve veiligstelling de beheren?		Vereiste 36.C
<i>Vraag 8 is van toepassing voor het Individuele Rode Label systeem (als stand-alone systeem of in combinatie met een Energy Control Operating Procedure (ECOP), wanneer geen Exclusive Control toegepast kan worden)</i>			
8.	Hebben alle medewerkers een Individueel Rood Label geplaatst aan alle isolatiemiddelen?		Vereiste 34.C

Vervolg op volgende pagina

L3G 06.05.C.13 – Veiligstellen van energiebronnen (Rode Labels) - Bijlage 10 - Top 10 Checklist, Vervolg

Vragen 9 – 10 zijn van toepassing voor een geautoriseerde procedure gebruiker die gebruik maakt van een Energy Control Operating Procedure (ECOP) om een systeem veilig te stellen			
9.	Geeft de Energy Control Operating Procedure (ECOP) aan welke energiebronnen veiliggesteld moeten worden en hoe het systeem vrijgemaakt moet worden van materiaal en/of energie?		Vereiste 5.D Vereiste 5.E.ii
10	Als de geautoriseerde procedure gebruiker Exclusive Control toepast, werkt deze alleen en heeft hij/zij continue controle en toezicht over de isolatiemiddelen gedurende de uitvoering van de werkzaamheden?		Vereiste 5.F.i Definitie van Exclusive Control

Goedkeuring

Naam: U377060
Datum: 13-03-2019
MOC: [EH&STNZ2018090015](#)

Document historie

Overzicht van tenminste de laatste 3 wijzigingen van dit document, inclusief alle wijzigingen van de afgelopen 6 maanden. De meest recente wijziging staat bovenaan.

Datum	Naam	Wijzigingen
30 jan 2020	U361396	Titel gewijzigd: Rode Labels vervangen door IoES.
11 sept 2019	ND37633	Titel en naam document gewijzigd van Isolatie naar Veiligstellen van energiebronnen iov U361396.
13 maart 2019	U361396	New Streamline