

Arbeidsmiddel	Voorbeelden	SME	Inspectie Fa	Inspectie afdeling	Inspectiekenmerk	Onderhoud	Bewijs van inspectie	Prefered supplier	Aanschaf Eisen (norm)	Opmerkingen
hijs en hefmiddelen	Balken, stortgoedbakken, Takels, kranen haken, balken klemmen, kelderwinches, kettingen, lieren, loopkatten, hijsbalken etc.	M van Ham	Liftal		sticker	volgens fabrikantopgave	SAP	Liftal	Conform CE vereisten	
	Oogbouten, sluitingen en stropen	M van Ham	Liftal		kleurcodering	volgens fabrikantopgave	SAP	Liftal	Conform CE vereisten	oogbouten/sluitingen en hijsbanden worden jaarlijks aangekocht. Dit is een afspraak binnen DOW & Trinseo en wordt niet opgelegd bij andere Fa's
	Eigen design hef en hijsmachines of hulpstukken.	Edwin Franken	Liftal		sticker	volgens fabrikantopgave	SAP		Conform CE vereisten	
valbeveiliging	Vaistoppen, remchutes, valharnassen, vallijnen etc	D Harding	Liftal		sticker	volgens fabrikantopgave	SAP	Liftal	Conform CE vereisten	
valbeveiliging	Latchways / Helmrails	M van Ham	Liftal		sticker	volgens fabrikantopgave	SAP	Eurosafe Solutions	Conform tekening berekening EN-normen	
trappen	Draagbare ladders, opstapjes rolsteigers		Liftal		sticker	volgens fabrikantopgave	SAP	Liftal	EN-131 of NEN 2848	
Maatwerk trappen	Tankwagenladders, verrijdbare trappen.		Liftal		sticker	volgens fabrikantopgave	SAP	Roossien	NEN-EN-131 of NEN 2848	
electrische roldeuren branddeuren		Marc Gijssels/Brandweer	Liftal	Brandweer DOW	sticker sticker	volgens fabrikantopgave volgens fabrikantopgave	SAP Lijst bij brandweer	Crawford	Conform EN 16034:2014 specificatie via Engineering	
palletstellingen	Diverse stellingen met chemicaliën en equipment.		Liftal		sticker	volgens fabrikantopgave	SAP	Liftal	Conform CE vereisten	
Process Containing Equipment	Tanken/ vaten/ reactoren/ destilatiekolommen, stripperswarmtewisselaars, koelerbanken, leidingen, laad en losslangen	Diverse binnen KVG en ES		KVG /	in SAP	volgens fabrikantopgave	SAP	divers	Afhankelijk van product specificatie via Engineering	
instrumentatie	Temperatuurmetingen/ drukmetingen/ regelkleppen, vlinderkleppen, drukmetingen dp-metingen, levelmetingen etc.	Diverse binnen maintenance en ES		Maintenance E&I	In SAP	volgens fabrikantopgave	SAP	divers	Afhankelijk van product specificatie via Engineering	
Analysers	LEL-metingen/ gaschromatograaf/analysers	Dhr Engelen	Cegelec			volgens fabrikantopgave	SAP	divers	Afhankelijk van product specificatie via Engineering	Controle monitoringsinstrumenten wordt gedaan conform NIOSH-norm.
Laad en losslangen	Slangen				ingeslagen tagplaatje	volgens fabrikantopgave	SAP		Conform CE vereisten	
electrical tools	Motoren, haspels, trafo's, subs, verlichting, koffiemachines, labapparatuur	J Verstraeten	SPIE	Maintenance E&I	Sticker	volgens fabrikantopgave	SAP	divers	Conform CE vereisten	
Utility slangen	Stoomslang, waterslang, luchtslang en stikstofslangen	KVG		gebruiker visueel	NVT	NVT		Baggerman	Conform beleid L3G_06.03.B.35_Utility aansluitingen (ex 26.02) en bijlage 1	Slangen worden visueel geïnspecteerd door de gebruiker conform NPR 5527
traffic equipment	Fietsen, heftrucks, auto's, busjes etc		Profile/ Leasemaatschappij		sticker / APK	volgens fabrikantopgave	rapportage	divers	Technische eisen Eisen volgens Europese en Nederlandse wetgeving	
Spie en Drift		M van Ham		gebruiker visueel	NVT	BVT	Jaarlijkse taak in OPD om handgereedschap visueel te inspecteren en vervangen		Conform CE vereisten, geen specifieke eis	Het gebruik van spie-en en driften is niet toegestaan. Voor het spreiden van flenzen zijn alleen flens-spreiders als gereedschap toegestaan. Indien dit niet mogelijk is en alternatieve gereedschappen gebruikt moeten worden, dient (in samenspraak met Maintenance Group Leader en EH&S Delivery leader) een risico analyse gemaakt te worden waarin de risico's bij het gebruik van een spie of een drift benoemd worden, inclusief de bijbehorende maatregelen om dit risico te minimaliseren (zoals bijvoorbeeld het borgen van spie aan een draad zodat deze niet weg kan schieten)
dow safety drills	boren in isolatiebeplating	Hans de Kok	NVT	NVT	nvt	volgens fabrikantopgave	NVT	NVT	Maintenance specificatie	Voor doorboren van isolatie beplating zijn convectionele plaatboren NIET toegestaan. De isolatiefirma's / monteurs zijn verplicht de hiervoor ontwikkelde "Dow Safety Drill" te gebruiken welke in detail wordt beschreven in de maintenance procedure. "Isolatiebeplating doorboren"
Brandweer	Brandslangen / haspels / brandblussers etc .....		SAVAL	Brandweer DOW	sticker/ IMO jaarkleur	volgens fabrikantopgave	lijsten brandweer en SAVAL	SAVAL	Conform normen Brandslangen: NEN-EN 694 Brandslanghaspels: NEN EN 671-1 Brandblussers : Bouwbesluit NEN-EN3 NBN EN1866	
bewegende delen machines	pompen, plunjers, assen etc	Rotating	DOW	Maintenance / EH&S	Op commissioning formulier	volgens fabrikantopgave	afscherming dient het gevaar af te schermen.	Nog te benoemen		In RCMT meeting discussed. There is no need to adjust the stricter ISO norm from the ODMS requirement or Dutch law or EMETL's. We need to guard the rotating parts sufficient with regards to tasks performed at those equipment. Older equipment before 2016 can be guard better but this must be seen in the RIE. This will also be adjust in the Audit group by M Esseling.
Lanyard	beschermd materiaal tege vallen	Robin Spoor	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	All safety	nvt	De bedoeling is om vallende objecten te voorkomen.