

## L3G 06.04 Aansluitingen bluswaternet – Bijlage 2

<b>Checklist controle aansluiting voor operationele doelen op brandkraan</b>		
<b>Nummer aanvraag:</b>		
<b>Datum controle:</b>		
<b>Check Bevelvoerder</b>		
	<b>Resultaat</b> Ja = Goed Nee = Fout	<b>Opmerkingen</b>
Is er een aanvraag gestuurd naar de functionele email box?	Ja / Nee	
Is er met de powerplant gecheckt of er qua flow en totale afname de brandweercapaciteit gegarandeerd blijft?	Ja / Nee	
<b>Visuele controle oplijning door brandweerman &gt; 3 bar:</b>		
Is de uiterlijke staat goed van de gebruikte materialen.	Ja / Nee	
Is de route van slang door plant (geknikt / ruime bochten, slangenbruggen) goed uitgevoerd	Ja / Nee	
Zijn er geen zichtbare of hoorbare lekkages, met systeem op druk?	Ja / Nee	
Zijn er geen snelafsluiters in systeem	Ja / Nee	
Indien aangesloten op equipment is er een terugslagklep geplaatst en zo kort mogelijk op equipment. Let op stroomrichting!!	Ja / Nee	
Zijn de koppelingen goed vastgedraaid en geborgd	Ja / Nee	
Zijn er slangen gebruikt met drievoudige staaldraad bendeling	Ja / Nee	
<b>Visuele controle oplijning door brandweerman &lt; 3 bar:</b>		
Reduceer geplaatst zonder lekken en vastgezet op de BK?	Ja / Nee	
De andere 10 bar aansluiting afgesloten?	Ja / Nee	
<b>Na controle :</b>		
Groene label na controle bevestigen aan afsluiter	Ja / Nee	
Checklist in map meldkamer opbergen	Ja / Nee	

Op groene label invullen

- Naam (diegene die heeft gecontroleerd)
- Apparaat: BK (+ waarmee verbonden indien mogelijk)
- Aanvraagnummer i.p.v. Wois nummer
- Startdatum i.p.v. datum
- Verwachte einddatum invullen bij verwijderen als/op
- Afdeling/ bedrijf/ organisatie waarvoor aansluiting wordt gemaakt

**Goedkeuring**

Naam: UA00422  
Datum: 18-03-2021  
MOC: [EH&STNZ2020110026](#)

---

**Document historie**

Overzicht van tenminste de laatste 3 wijzigingen van dit document, inclusief alle wijzigingen van de afgelopen 6 maanden. De meest recente wijziging staat bovenaan.

<b>Datum</b>	<b>Naam</b>	<b>Wijzigingen</b>
18 maart 2021	U379428	Update aan dit document.