

Veel gestelde vragen bij L3G 06.06.B Koelinstallaties met natuurlijke en gehalogeneerde koudemiddelen

Veel gestelde vragen bij L3G 06.07.B Koelinstallaties met natuurlijke koudemiddelen (ex procedure 49.24)

Vragen

-
- [V.1](#) Wat te doen als een onderhoudsfirmat niet aan alle facetten van PGS 13 kan voldoen?
-
- [V.2](#) Waaraan moet de firma nog meer voldoen buiten PGS-13?
-
- [V.3](#) Hoe kan de plant aangeven, dat de installatie voldoet aan PGS-13, om te voorkomen dat er een veilig entree vergunning nodig is voor het betreden van de ruimte?
-
- [V.4](#)
-
- [V.5](#)
-

Antwoorden

-
- A.1** Dan moet de firma aangeven welke dat zijn en een oplossing voorleggen aan Dow die gelijkwaardig of beter is dan PGS 13.
-
- A.2** Behalve PGS 13 moet de firma ISO 9001 gecertificeerd zijn en de uitvoerenden moeten VCA certificering hebben. Dit laatste is geen speciale eis, iedereen op Dow moet VCA certificering hebben.
-
- A.3** De plant kan dat doen door:
- dit vast te leggen in een plant procedure;
 - een bord op de deur van de ruimte te plaatsen.
-
- A.4**
-
- A.5**
-

Veel gestelde vragen bij L3G 06.07.B Koelinstallaties met gehalogeneerde koudemiddelen (ex procedure 49.23)

Vragen

-
- [V.1](#) Welke nieuw geproduceerde HCFK's mogen na 2010 niet meer gebruikt worden?
-
- [V.2](#) Welke nieuw geproduceerde HFK's mogen na 2010 gebruikt worden?
-
- [V.3](#)
-
- [V.4](#)
-
- [V.5](#)
-

Antwoorden

A.1 R22, R123, R401A, R402A, R408A, R409A en R502.

A.2 R134A, R404A, R507, R407C en R410A

A.3

A.4

A.5

Goedkeuring

Naam: U377060
Datum: 6-11-2016
MOC: [EHS2015020055](#)

Document historie

Overzicht van tenminste de laatste 3 wijzigingen van dit document, inclusief alle wijzigingen van de afgelopen 6 maanden. De meest recente wijziging staat bovenaan.

Datum	Naam	Wijzigingen
15 januari 2019	ND09252	Namen vervangen door mannummers i.v.m. privacy wetgeving.
16 mei 2018	NTN3017	V.3 & A.3 verwijderd. Link naar "Uitfasering HCFK per plant.xls" verwijderd. (is uitgevoerd)
6 november 2016	U397667	Update van gehele procedure en samenvoeging met procedure 49.24 (natuurlijke koudemiddelen).
5 maart 2015	NB89340	Header en titel aangepast; ODMS nr toegevoegd.
23 januari 2014	NGL1616	Totale review, doc.owner gewijzigd in Hans Busch
28 juni 2010		Document gereviewed. Geen wijzigingen.