

## Maandelijkse controlelijst PGS15 opslag organische peroxiden

Locatie:

Controle datum:

Gecontroleerd door:

Opslag van organische peroxiden tot 1000 Kg					
Hoofdstuk 9 PGS 15 (versie 2016)					
Vraag	Grijs gearceerd is alleen van toepassing bij dedicated opslag (aparte opslagvoorziening)	✓	✗	Nvt.	Opmerkingen
1	Klopt het journaal mbt de in de opslag aanwezige stoffen, inhoud en hoeveelheden?				
2	Wordt er niet meer opgeslagen dan maximaal is toegestaan?				
3	Hangen de (verbods)borden/symbolen nog goed en zijn deze duidelijk leesbaar?				
4	Is de opslagvoorziening onbeschadigd?				
5	Zijn evt. aanwezige deuren zelfsluitend? (alleen van toepassing indien een bepaalde brandwerendheid nodig is)				
6	Zijn de (pallet) stellingen niet beschadigd (door aanrijding; onjuist stapelen e.d.)				
7	Is duidelijk wat er in de verpakkingen (juiste labelling) zit en zijn deze voorzien van de juiste gevaaretiketten?				
8	Staan de vaten/verpakkingen op de goede plek in de opslag? (Toelichting: duidelijk moet zijn waar wat mag staan in de opslag, minimale afstand 0,5 m van de dakplaten en de wand)				
9	Zijn de verpakkingen niet beschadigd/opgebold?				
10	Kunnen de vaten niet opgewarmd worden boven de SADT door (directe) zon of andere verwarmingsbronnen?				
11	Is de temperatuur in de opslag 10 graden lager dan de SADT?				
12	Bevinden zich binnen de noodzakelijke afstand van .... m geen brandbare objecten (= geparkeerde auto's, pallets ed )? (Toelichting: afhankelijk van de opslag geldt er een bepaalde afstand, deze moet per opslag duidelijk zijn)				
13	aftap- of overtapwerkzaamheden mogen niet plaatsvinden (uitgezonderd monsternamen)				
14 V	Zijn brandblusmiddelen/brandmeldinstallatie aanwezig, in orde en gekeurd? ( <b>Brand/ontledingsreacties van organische peroxiden kunnen hier niet geblust worden</b> )				
15 V	Zijn de vluchtroutes vrij?				

## Opvolging bevindingen

Actiepunt	Omschrijving (+evt. Event nr.)	Door wie	Due datum	Gereed
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

### Toelichting:



In orde



Niet in orde

- Met “V” aangegeven items zitten meestal al in veiligheidsrondjes. Indien dit zo is, dan kunnen deze punten in deze checklijst overgeslagen worden. Dit moet wel duidelijk aangegeven worden.

### Voorschriften:

- Van toepassing is PGS 15 versie 2016 Hoofdstuk 9, de voorschriften 9.1.1 t/m 9.4.2
- Voorschrift 9.2.2. benoemt de eisen voor integratie in een gezamenlijke opslag tot 10 ton of meer
- Voorschrift 9.2.3. benoemt de eisen voor een dedicated opslag tot 1000 Kg