

## Maandelijkse controlelijst PGS15 < 10 ton

Locatie:

Controle datum:

Gecontroleerd door:

### Opslag < of gelijk aan 10 ton

Vraag		✓	X	Nvt.	Opmerkingen
1	Klopt het journaal mbt de in de opslag aanwezige stoffen, inhoud en hoeveelheden?				
2	Wordt er niet meer opgeslagen dan maximaal is toegestaan?				
3	Hangen de (verbods) borden en gevaarsymbolen nog goed en zijn deze duidelijk leesbaar?				
4	Is de opslagvoorziening onbeschadigd?				
5	Zijn evt. aanwezige deuren zelfsluitend? (alleen van toepassing indien opslag met een bepaalde brandwerendheid is uitgevoerd)				
6	Bevinden zich binnen de noodzakelijke afstand van ..... m geen brandbare objecten (= geparkeerde auto's, pallets ed)? (Toelichting: afhankelijk van de opslag geldt er een bepaalde afstand, deze moet per opslag duidelijk zijn)				
7	Zijn de (pallet) stellingen niet beschadigd (door aanrijding; onjuist stapelen e.d.)				
8	Is duidelijk wat er in de verpakkingen (juiste labelling) zit en zijn deze voorzien van de juiste gevaaretiketten?				
9	Staan de stoffen op de goede plek in de opslag en staan geen onverenigbare combinaties bij elkaar? (Toelichting: duidelijk moet zijn waar wat mag staan in de opslag)				
10	Worden lege ongereinigde verpakkingen hetzelfde opgeslagen als volle?				
11	Zijn de verpakkingen heel?				
12	Vinden geen aftap- of overtapwerkzaamheden plaats (uitgezonderd monsternamen)?				
13	Worden gemorste stoffen opgeruimd?				
14	Zijn evt. aanwezige lekbakken leeg?				

Vervolg op volgende pagina

## Maandelijkse controlelijst PGS15 < 10 ton, Vervolg

### Opslag < of gelijk aan 10 ton

Vraag		✓	X	Nvt.	Opmerkingen
15	Zijn brandblusmiddelen/brandmeldinstallatie aanwezig, in orde en gekeurd?				
16	Is de nooddouche en de oogspoelvoorziening in orde? (Alleen nodig indien opslag > 2500 kg (verpakkingsgroep I) of indien vorkheftrucks worden gebruikt)				
17	Zijn de vluchtroutes vrij?				

### Opvolging bevindingen

Actiepunt	Omschrijving (+evt. Event nr.)	Door wie	Due datum	Gereed
1				
2				
3				
4				
5				

#### Toelichting:

✓ In orde

X Niet in orde

#### Voorschriften:

- Van toepassing is PGS 15 versie 2016 Hoofdstuk 3, de voorschriften 3.1.1 t/m 3.19.5
- Paragraaf 3.3 is niet van toepassing, dit benoemt de specifieke voorschriften uit hoofdstuk 3 die voor Brandveiligheidsopslagkasten gelden