

## Maandelijkse controlelijst PGS15 brandveiligheidsopslagkasten

Locatie:

Controle datum:

Gecontroleerd door:

<b>Brandveiligheidsopslagkast 250 Kg</b> (kasten groter dan 250 Kg moeten aan Hoofdstuk 3 van de PGS 15 versie 2016 voldoen)					
Vraag		✓	X	Nvt.	Opmerkingen
1	Is er een journaal aanwezig?				
2	Klopt het journaal mbt de in de opslag aanwezige stoffen?				
3	Wordt er niet meer opgeslagen dan maximaal is toegestaan? (Afhankelijk van type kast is dit 150 of 250 l; let ook op de max. hoeveelheid per plank)				
4	Hangen de (verbods)borden en gevaarsymbolen nog goed en zijn deze duidelijk leesbaar?				
5	Is de opslagvoorziening onbeschadigd?				
6	Zijn de deuren zelfsluitend?				
7	Zijn de (pallet) stellingen niet beschadigd (door aanrijding; onjuist stapelen e.d.)				
8	Is duidelijk wat er in de verpakkingen (juiste labelling) zit en zijn deze voorzien van de juiste gevaaretiketten?				
9	Staan de stoffen op de goede plek in de opslag en staan geen onverenigbare combinaties bij elkaar? (Toelichting: duidelijk moet zijn waar wat mag staan in de opslag)				
10	Worden lege ongereinigde verpakkingen hetzelfde opgeslagen als volle?				
11	Zijn de verpakkingen goed afgesloten en heel?				
12	Aftap- of overtapwerkzaamheden mogen niet plaatsvinden (uitgezonderd monsternamen)?				
13	Zijn gemorste stoffen opgeruimd?				
14	Zijn evt. aanwezige lekbakken leeg?				

<b>Opvolging bevindingen</b>				
<b>Actiepunt</b>	<b>Omschrijving (+evt. Event nr.)</b>	<b>Door wie</b>	<b>Due datum</b>	<b>Gereed</b>
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

### Toelichting:



In orde



Niet in orde

### Voorschriften:

- Van toepassing is PGS 15 versie 2016 Hoofdstuk 3, Paragraaf 3.3 de voorschriften 3.3.1 t/m 3.3.4 en de (sub) paragrafen 3.4.4; 3.9; 3.11; 3.19; 3.19.4 en de voorschriften 3.13.2 en 3.13.3
- Deze kasten moeten gecertificeerd worden aan de norm NEN-EN-14470-1. Voor opslag van gasflessen in deze kasten geldt de norm NEN-EN-14470-2.
- N.B.: opslagkasten die niet voldoen aan de NEN-EN-14470-1 (bv. Prefab voorzieningen met opslag van meer dan 0,25 M3) vallen buiten paragraaf 3.3. Hierop is hoofdstuk 3 m.u.v. paragraaf 3.3 van toepassing.