

## Maandelijkse controlelijst PGS15 > 10 ton

Locatie:

Controle datum:

Gecontroleerd door:

Opslag > 10 ton					
Vraag		✓	X	Nvt.	Opmerkingen
1	Klopt het journaal mbt de in de opslag aanwezige stoffen, inhoud en hoeveelheden?				
2	Wordt er niet meer opgeslagen dan maximaal is toegestaan?				
3	Is de opslag goed bereikbaar voor voertuigen (dwz voor hulpverleningsdiensten in geval van calamiteiten)?				
4	Hangen de (verbods)borden/symbolen nog goed en zijn deze duidelijk leesbaar?				
5	Is de opslagvoorziening onbeschadigd?				
6	Zijn evt. aanwezige deuren zelfsluitend? (alleen van toepassing indien opslag met een bepaalde brandwerendheid is uitgevoerd)				
7	Bevinden zich binnen de noodzakelijke afstand van ... m geen brandbare objecten (= geparkeerde auto's, pallets ed)? (Toelichting: afhankelijk van de opslag geldt er een bepaalde afstand, deze moet per opslag duidelijk zijn)				
8	Zijn de toegangsdeuren vrij?				
9	Indien vakken gescheiden door gangpaden: Zijn de gangpaden (min. 3,5 m) vrij? <u>N.B.:</u> 2 meter voor Beschermingsniveau 4 opslag (uitsluitend ADR 8/9)				
10	Zijn er vanaf de open zijde van een vak geen stoffen en materialen binnen 0,5 m opgeslagen?				
11	Indien vakken gescheiden door brandwerende scheidingsconstructie: zijn de opgeslagen stoffen niet hoger gestapeld dan 0,5 m onder de bovenrand van deze scheidingsconstructie?				
12	Zijn de (pallet) stellingen niet beschadigd (door aanrijding; onjuist stapelen e.d.)				
13	Is duidelijk wat er in de verpakkingen (juiste labelling) zit en zijn deze voorzien van de juiste gevaaretiketten?				

Vervolg op volgende pagina

**Maandelijkse controlelijst PGS15 > 10 ton, Vervolg**

<b>Opslag &gt; 10 ton</b>					
Vraag		✓	✗	Nvt.	Opmerkingen
14	Staan de stoffen op de goede plek in de opslag en staan geen onverenigbare combinaties bij elkaar? (Toelichting: duidelijk moet zijn waar wat mag staan in de opslag)				
15	Worden lege ongereinigde verpakkingen hetzelfde opgeslagen als volle?				
16	Zijn er verpakkingen beschadigd?				
17	Aftap- of overtapwerkzaamheden mogen niet plaatsvinden (uitgezonderd monsternamen)?				
18	Worden gemorste stoffen opgeruimd?				
19	Zijn evt. lekbakken/voorzieningen leeg?				
20	Zijn brandblusmiddelen/installatie aanwezig, in orde en gekeurd?				
21	Is de nooddouche en de oogspoelvoorziening in orde? (Alleen nodig indien opslag > 2500 kg (verpakkingsgroep I) of indien vorkheftrucks worden gebruikt)				
22	Zijn de vluchtroutes vrij?				
23	Zijn de eventuele aansluitpunten voor blussystemen vrij?				

*Vervolg op volgende pagina*

**Maandelijkse controlelijst PGS15 > 10 ton, Vervolg**

<b>Opvolging bevindingen</b>				
<b>Actiepunt</b>	<b>Omschrijving (+evt. Event nr.)</b>	<b>Door wie</b>	<b>Due datum</b>	<b>Gereed</b>
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

**Toelichting:**

In orde



Niet in orde

Voorschriften voor deze opslagen zijn benoemd in hoofdstuk 3 en 4 van de PGS 15 versie 1.0 2016. Voor de specifieke opslag zijn de van toepassing zijnde voorschriften beschreven in de Wabo vergunning.