

## Maandelijkse controlelijst PGS15 spuitbussen-gaspatronen

Locatie:

Controle datum:

Gecontroleerd door:

<b>Opslag van spuitbussen en gaspatronen tot 10 ton</b> Hoofdstuk 7 PGS 15 (versie 2016)					
Vraag	Grijs gearceerd is alleen van toepassing bij dedicated opslag (aparte opslagvoorziening)	✓	X	Nvt.	Opmerkingen
1	Klopt het journaal mbt de in de opslag aanwezige stoffen, inhoud en hoeveelheden?				
2	Wordt er niet meer opgeslagen dan maximaal is toegestaan?				
3	Hangen de (verbods)borden/symbolen nog goed en zijn deze duidelijk leesbaar?				
4	Is de opslagvoorziening onbeschadigd?				
5	Zijn evt. aanwezige deuren zelfsluitend? (alleen van toepassing indien opslag met een bepaalde brandwerendheid is uitgevoerd)				
6	Zijn de (pallet) stellingen niet beschadigd (door aanrijding; onjuist stapelen e.d.)				
7	Is duidelijk wat er in de verpakkingen (juiste labelling) zit en zijn deze voorzien van de juiste gevaaretiketten?				
8	Staan de stoffen op de goede plek in de opslag? (Toelichting: duidelijk moet zijn waar wat mag staan in de opslag)				
9	Zijn de verpakkingen niet beschadigd?				
10	Kunnen de spuitbussen of gaspatronen niet opgewarmd worden boven de 50° C door (directe) zon of andere verwarmingsbronnen?				
11	Staan de spuitbussen/gaspatronen op de goede plek in de opslag? (Toelichting: duidelijk moet zijn waar wat mag staan in de opslag, minimale afstand 0,5 m van de dakplaten en de wand)				
12	Bevinden zich binnen de noodzakelijke afstand van .... m geen brandbare objecten (= geparkeerde auto's, pallets ed )? (Toelichting: afhankelijk van de opslag geldt er een bepaalde afstand, deze moet per opslag duidelijk zijn)				
13 V	Zijn brandblusmiddelen/brandmeldinstallatie aanwezig, in orde en gekeurd?				
14 V	Zijn de vluchtroutes vrij?				

<b>Opvolging bevindingen</b>				
<b>Actiepunt</b>	<b>Omschrijving (+evt. Event nr.)</b>	<b>Door wie</b>	<b>Due datum</b>	<b>Gereed</b>
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

### Toelichting:



In orde



Niet in orde

- Met “V” aangegeven items zitten meestal al in veiligheidsrondjes. Indien dit zo is, dan kunnen deze punten in deze checklijst overgeslagen worden. Dit moet wel duidelijk aangegeven worden.

### Voorschriften:

- Van toepassing is PGS 15 versie 2016 Hoofdstuk 7, de voorschriften 7.1.1 t/m 7.4.2 (t/m 7.5.2 bij opslagen groter dan 10 ton).
- Voorschrift 7.1.1. maakt onderscheid in dedicated opslag van spuitbussen /gaspatronen en gezamenlijke opslag met andere gevaarlijke stoffen. Het voorschrift benoemt de specifieke voorschriften uit hoofdstuk 3 die eveneens van toepassing zijn.