

Maandelijkse controlelijst PGS15 opslag pyrofore stoffen

Locatie:

Controle datum:



Gecontroleerd door:

Opslag van pyrofore stoffen					
Hoofdstuk 8 PGS 15 (versie 2016)					
Vraag	Grijs gearceerd is alleen van toepassing bij dedicated opslag (aparte opslagvoorziening)	✓	X	Nvt.	Opmerkingen
1	Is er een journaal aanwezig?				
2	Klopt het journaal mbt de in de opslag aanwezige stoffen, inhoud en hoeveelheden?				
3	Wordt er niet meer opgeslagen dan maximaal is toegestaan?				
4	Hangen de (verbods)borden/symbolen nog goed en zijn deze duidelijk leesbaar?				
5	Is de opslagvoorziening onbeschadigd?				
6	Zijn evt. aanwezige deuren zelfsluitend? (alleen van toepassing indien opslag met een bepaalde brandwerendheid is uitgevoerd)				
7	Zijn de (pallet) stellingen niet beschadigd (door aanrijding; onjuist stapelen e.d.)				
8	Is duidelijk wat er in de verpakkingen (juiste labelling) zit en zijn deze voorzien van de juiste gevaaretiketten?				
9	Staan de vaten/verpakkingen op de goede plek in de opslag? (Toelichting: duidelijk moet zijn waar wat mag staan in de opslag, minimale afstand 0,5 m van de dakplaten en de wand)				
10	Zijn de vaten/verpakkingen niet beschadigd?				
11	Kunnen de vaten niet opgewarmd worden boven de 50 C door (directe) zon of andere verwarmingsbronnen?				
12	De vaten/verpakkingen mogen niet onder een delugesysteem zijn opgesteld				
13	Bevinden zich binnen de noodzakelijke afstand van m geen brandbare objecten (= geparkeerde auto's, pallets ed)? (Toelichting: afhankelijk van de opslag geldt er een bepaalde afstand, deze moet per opslag duidelijk zijn)				
14	Aftap- of overtapwerkzaamheden mogen niet plaatsvinden (uitgezonderd monsternamen)?				

Opslag van pyrofore stoffen Hoofdstuk 8 PGS 15 (versie 2016)					
Vraag	Grijs gearceerd is alleen van toepassing bij dedicated opslag (aparte opslagvoorziening)	✓	X	Nvt.	Opmerkingen
15 V	Zijn brandblusmiddelen/brandmeldinstallatie aanwezig, in orde en gekeurd? (dedicated opslag: geen blussing met water en/of schuim)				
16 V	Zijn de vluchtroutes vrij?				

Opvolging bevindingen				
Actiepunt	Omschrijving (+evt. Event nr.)	Door wie	Due datum	Gereed
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

Toelichting:

-  In orde
-  Niet in orde

- Met "V" aangegeven items zitten meestal al in veiligheidsrondjes. Indien dit zo is, dan kunnen deze punten in deze checklijst overgeslagen worden. Dit moet wel duidelijk aangegeven worden.

Voorschriften:

- Van toepassing is PGS 15 versie 2016 Hoofdstuk 8, de voorschriften 8.1.1 t/m 8.5.6
- Let op tabel 8.1 en tabel 8.2